

Power supply	230 V	
Frequency	50 Hz	
Protection level	IP x 4	
Max. working pressure	2,7 MPa	
Max. noise level	≤ 48 dB(A)	
Weight	80 kg	
Refrigerant	Type	R407c
	Quantity	680 g
Serial No.		



Power supply	230 V	
Frequency	50 Hz	
Protection level	IP x 4	
Max. working pressure	2,7 MPa	
Max. noise level	≤ 48 dB(A)	
Weight	80 kg	
Refrigerant	Type	R410a
	Quantity	600 g
Serial No.		

Controllare etichetta posta sul condizionatore
 Check the air-conditioner label
 Vérifier l'étiquette du climatiseur



1 Connetti la bombola al sistema
 Connect the cylinder to the system
 Raccorder la bouteille au système

2 Verifica lo stato dell'impianto
 Check the system
 Vérifiez l'état du système

3 Ricarica l'impianto
 Charge the system
 Recharger le système

Procedere con le operazioni riportate di seguito:
 Follow the operations here below:
 Procéder aux étapes suivantes:

Effettuare un controllo approfondito
 Make a deepened diagnosis
 Effectuer un contrôle approfondie:



Campo VERDE
GREEN sector
Secteur VERT

Nell'impianto manca gas.
 The gas inside the system is missing
Le système manque de gaz



Campo AZZURRO
BLUE sector
Secteur BLUE

Nell'impianto è presente la quantità di gas corretta.
 Correct quantity of gas inside the system
Le système est correctement chargée



Campo GIALLO
YELLOW sector
Secteur JAUNE

Nell'impianto è presente una quantità eccessiva di gas.
 Scaricare e recuperare.
 The system is overfilled with gas. Recover the excess quantity.
Quantité excessive de gaz dans le système
Décharger et récupérer.



Campo ROSSO
RED sector
Secteur RED

Impianto con problemi indipendenti dalla carica di gas.
 The system has some problems independent of the gas charge.
Problème dans le système, ne dépend pas de la pression du gaz.