

Attenzione :

- A - La scheda universale QD-U05PGC+ è adatta a sole macchine ON/OFF
Non si può installare su macchine di tipo inverter.
- B - Se al ventilatore dell'evaporatore sulla macchina originale arrivano quattro fili
(neutro + 3 velocità) anziché sei come previsti sulla scheda universale (3 aliment.
+ 3 controllo), vuol dire che il ventilatore ha il motore standard. In questo caso la
scheda universale non si può utilizzare.
- C - L'alimentazione al motore del deflettore è 12v. Se collegando il terminale comune
(common pin) generalmente il filo blu al pettine il deflettore ruota al contrario, inserire
il filo sul terminale opposto.

